

URČENÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ED3:
ZAŘÍZENÍ VYSTAVENÉ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM AD2
– ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNĚ –
ZAŘÍZENÍ POD PŘÍSTŘEŠKY AA8, AF2, AK2, AL2, AQ2
– NEBEZPEČNĚ –

±0,000 = 235,000 m.n.m BPV


SBĚRNÝ DVŮR, OSTOPOVICE

Ostopovice, k.ú. Ostopovice, parc.čís. 1507/5, 1513, 1516/1, 1506/1, 113

INVESTOR / CLIENT
Obec Ostopovice
U kaple 260/5 664 49 Ostopovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
dimense
DIMENSE v.o.s., HRNČIŘSKÁ 15, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

PROFESE

**COMIMPEX®**

AUTORIZOVAL	ZDENĚK MRKVICA
KONTROLOVAL / CHECKED BY	ING. DAVID LAPČÍK
KRESLIL / PREPARED BY	MILOSLAV DVOŘÁČEK
FÁZE / PHASE	DOKUMENTACE PRO SP
ČÁST / PART	SO 008
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

DATUM / DATE	01 / 2011
FORMÁT / FORMAT	2 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 200
PROJEKT Č. / PROJECT NO.	2009/SD/IDSP
Č. VÝKRESU / DRAW. NO.	02
REVIZE / REV.	00